



156, Chée de Vilvorde 1120 Bruxelles  
tel.: 02/264.03.60 Fax : 02/268.89.58

Rapport N° : U093177

Nom agent : Defossé

Date : 30/08/2016

Référence : P17301/001/sa

**Visite de dépôt G.P.L. (capacité > 3000L.)  
Conformément AR du 21 10 1968 et ses modifications**

<b>Dépôt</b>	Station : Atelier Graux Adresse : Zone Industriel, Chemin du Hurtutus, 3 Commune : 6590 Momignies A la demande de : Atelier Graux Capacité toitale installée : 9800L Type de contrôle: PERIODIQUE
<b>Exploitation</b>	Classe : Autorisation n° : Validité : 25/07/2012 --> 06/05/2032 Capacité maximale : 9800L Conditions particulières : /
<b>Réservoir</b>	Constructeur : Vanschoonbeeck Capacité : 9800L Pression réservoir: 14,7 bar Réservoir n° : 5967 Certificat n° : 5967/B3 Organisme de contrôle : APRAGAZ E - date : 25/05/1982 Aérienne/Souterraine: aérien
<b>App. de séc.</b>	Date,N° attest. :
<b>Clapets de séc.</b>	Marque : REGO Type : 3149 Date : 07/2008 Validité : 07/2018 Pression Soupape: 14,7 bar
<b>Electricité</b>	Date,N° attest. : /
<b>Tuyauterie</b>	Date,N° attest. : 13/11/1998 C097/135
<b>Contr.périod.</b>	Date,N° attest. : BTV 16/03/2015 131-150316-01
<b>(dépôt)</b>	Organisme : BTV

Ci-dessous, les anomalies constatées lors de notre visite du dépôt.

N°	Code remarque	Description de la remarque:

**Conclusion**

1001 Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être  
revu dans un délai de 5 ans.  
Prochaine visite avant 08/2021

Bruxelles, le 22/09/2016  
vu et approuvé  
  
Ing. G. Van Laethem  
Chef du Service des Périodiques et VLAREM